



ОКП 42 1313

EAC



**КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ  
«КВАНТ-111»**

**Руководство по эксплуатации**

**РМВЦ 2.833.111-12 РЭ**



Серпухов  
2018 г.

Файл изменен: 12.09.18

## **ВНИМАНИЕ!**

**Изготовитель топливораздаточной колонки не несет гарантийных обязательств в случае проведения монтажных и пуско-наладочных работ организаций, не имеющих лицензию или другой документ, подтверждающий ее право на проведение работ от предприятия -изготовителя.**

**ООО «ПКФ КВАНТ»**

**Россия, 142200, Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 17, оф. 805**

**тел./факс: (499) 270-62-98, (4967) 76-53-89**

**E-mail: [info@azt-kvant.ru](mailto:info@azt-kvant.ru)**

**Интернет: [azt-kvant.ru](http://azt-kvant.ru)**

## Содержание

	Стр.
<b>1. Описание и работа изделия .....</b>	<b>5</b>
1.1. Назначение .....	5
1.2. Основные технические характеристики.....	5
1.3. Состав изделия .....	6
1.4. Устройство и работа составных узлов колонки .....	7
1.4.1. Устройство работы блока индикации и управления .....	7
1.4.2. Устройство и работа гидравлической части колонки .....	7
1.5. Средства измерения .....	11
1.6. Маркировка и пломбирование .....	11
1.7. Упаковка .....	12
<b>2. Использование изделия по назначению .....</b>	<b>12</b>
2.1. Эксплуатационные ограничения .....	12
2.2. Подготовка колонки к использованию .....	13
2.3. Порядок работы колонки при отпуске топлива в бак потребителя .....	14
<b>3. Обеспечение взрывозащиты колонки .....</b>	<b>17</b>
3.1. Требования к взрывобезопасности .....	17
3.2. Конструктивные решения, обеспечивающие взрывозащиту колонки .....	17
3.3. Обеспечение взрывозащиты при монтаже .....	18
3.4. Обеспечение взрывозащиты при эксплуатации .....	18
3.5. Обеспечение взрывозащиты при ремонте .....	19
<b>4. Техническое обслуживание изделия .....</b>	<b>19</b>
4.1. Общие указания .....	19
4.2. Меры безопасности .....	20
4.3. Осмотр и проверка .....	20
4.4. Порядок технического обслуживания изделия .....	20
4.5. Указания по поверке .....	20
4.6. Консервация (расконсервация) .....	21
<b>5. Текущий ремонт .....</b>	<b>21</b>
5.1. Общие указания .....	21
5.2. Меры безопасности .....	22
<b>6. Хранение .....</b>	<b>22</b>
<b>7. Транспортирование .....</b>	<b>22</b>
<b>8. Утилизация .....</b>	<b>22</b>
 Приложение 1 Габаритные размеры ТРК .....	23
Приложение 2 Расположение узлов ТРК .....	24
Приложение 3 Схема монтажно-установочная .....	25
Приложение 4 Схема монтажа трубопровода .....	26
Приложение 5 Схема электрическая соединений ТРК .....	27
Приложение 6 Схемы электрические подключения ТРК .....	29
Приложение 7 Схема пломбировки узлов ТРК .....	36
Приложение 8 Схема гидравлическая ТРК .....	37
Приложение 9 Схема гидравлическая моноблока насосного .....	38
Лист регистрации изменений .....	39

Настоящее руководство по эксплуатации является составной частью эксплуатационной документации и предназначено для изучения устройства, принципа действия, правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации колонки топливораздаточной **КВАНТ-111**.

Выполнение требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, обеспечивает надёжную и безопасную эксплуатацию колонок топливораздаточных.

К монтажу, пуско-наладочным работам, техническому обслуживанию и ремонту ТРК допускается обслуживающий персонал, имеющий специальную техническую подготовку.

Сокращения, используемые в данном документе:

БИУ – блок индикации и управления;  
БИ - блок индикации;  
БМУ - блок местного управления;  
БУ – блок управления;  
ДРТ – датчик расхода топлива;  
ЖКИ – жидкокристаллическая индикация;  
ККМ – контрольно-кассовая машина;  
ККС – компьютерно-кассовая система;  
КО – клапан отсечной;  
КС – клапан снижения;  
КУТРК – контроллер управления топливораздаточной колонкой;  
МП – магнитный пускателъ насосного агрегата;  
ПДУ – пульт дистанционного управления;  
ПО – программное обеспечение;  
РК – раздаточный кран;  
СДИ – светодиодная индикация;  
СУ – система управления;  
ТРК – топливораздаточная колонка.

## 1. Описание и работа ТРК

### 1.1. Назначение ТРК

Топливораздаточная колонка предназначена для измерения объёма топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) вязкостью от 0,55 до 40 мм<sup>2</sup>/с (от 0,55 до 40cСт) при его выдаче с учетом требований учётно-расчётных операций и внутрихозяйственного учета.

Взрывоопасные зоны применения топливораздаточных колонок, категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011 требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и другими нормативными документами, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

ТРК предназначена для использования в стационарных условиях на автозаправочных станциях, относится к восстанавливаемым и ремонтным изделиям.

### 1.2. Технические характеристики

1.2.1. Основные параметры колонки указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Значение	
1. Тип гидравлики	всасывающая	
2. Количество видов топлива	1	
3. Количество раздаточных рукавов	1	
4. Номинальный расход через кран, л/мин	50±10%	80±10%
5. Наименьший расход, л/мин	5	8
6. Минимальная доза выдачи л/мин	2	5
7. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при нормальных условиях*, %	± 0,25	
8. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при выдаче минимальных доз, %	± 0,50	
9. Пределы допускаемой основной погрешности при условиях, отличных от нормальных, %	± 0,50	
10. Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л	999 999	
11. Верхний предел показаний указателя разового учёта выданного объёма топлива, л:		
- при дискретность отображения указателя разового учёта 1 л	999	
- при дискретность отображения указателя разового учёта 0,01 л	999,99	
12. Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В	380±10%	
13. Номинальная частота сети переменного тока, Гц,	49-61	
14. Максимальная потребляемая мощность колонки, кВт, не более	0,9	
15. Габаритные, установочные и присоединительные размеры колонки	Приложение 1	
16. Длина раздаточного рукава, м не менее	4	
17. Тонкость фильтрования, мкм, не более	20	
18. Система фильтрации топлива	одноступенчатая	
19. Масса колонки, кг, не более	110	
20. Уровень звука колонки, дБА, не более	80	
21. Вид индикации	СДИ или ЖКИ	
Примечание:		
*- Нормальные условия – температура окружающей среды и топлива от 15 до 25°C, относительная влажность воздуха от 30 до 80 % и атмосферное давление от 84,0 до 106,7кПа (630-800 мм рт. мт.)		

1.2.2. Сходимость показаний колонки не превышает абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности согласно таблице 1

1.2.3. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от минус 40 до +50;
- относительная влажность при 25° С, % ..... от 30 до 100.

1.2.4. Температура выдаваемого топлива:

- для бензина, °С ..... от минус 40 до +35
- для дизельного топлива и керосина ..... от минус 40 или температуры помутнения или кристаллизации топлива до +50 °С.

1.2.5. Колонка сохраняет свои параметры в пределах норм, указанных в таблице 1, вакуумметрическом давлении на входе в насос колонки не менее 0,035 МПа (0,35 кгс/см<sup>2</sup>) для бензина и не менее 0,05 МПа (0,5кгс/см<sup>2</sup>) - для топлива остальных видов.

### **1.3. Состав изделия**

1.3.1. Внешний вид колонки с присоединительными размерами представлены в приложении 1, 3.

Топливораздаточная колонка состоит из гидравлической отсека и блока индикации и управления, навесного оборудования.

Колонка поставляется в собранном виде.

Комплект поставки колонки:

- Свидетельство об утверждении средства измерения ..... 1 шт.
- Сертификат ТР ТС ..... 1 шт.
- Колонка топливораздаточная (название колонки) ..... 1 шт.
- Руководство по эксплуатации на колонку ..... 1 экз.
- Формуляр на колонку ..... 1 экз.
- Руководство по эксплуатации на блок управления КВАНТ-302БУ5 ..... 1 экз.
- Руководство по эксплуатации на блок индикации КВАНТ-301БИ1(2,3,4) .... 1 экз.
- Ключ для замков дверей ..... 3 шт.
- Фланец КС-02 ..... 1 шт.
- прокладка фланца ....,..... 1 шт.

### **1.3.2. Состав конструктивных узлов ТРК**

Колонка представляет собой единую конструкцию и состоит из следующих конструктивных частей:

Блок индикации и управления состоит:

- блок управления КВАНТ-302БУ5-1(-2,-4,-5);
- блок индикации КВАНТ-301БИ1(2,4,5);
- клавиатура емкостная;
- звукоизлучатель;
- магнитный пускатель;
- устройство подогрева (опционально);
- клеммные соединения.

Гидравлический отсек колонки:

- компенсатор сильфонный;
- электродвигатель;
- моноблок насосный;
- измеритель объёма;
- генератор импульсов;
- колодка крана раздаточного;
- клапан электромагнитный двойного действия;
- коробка клеммная.

Навесное оборудование включает в себя:

- рукав раздаточный в сборе;
- кран раздаточный;
- индикаторный стакан;
- держатель раздаточного крана с механическим выключателем, или магнитным герконом;
- разрывная муфта(опция).

#### **1.4. Устройство и работа составных частей топливораздаточной колонки**

##### **1.4.1. Устройство и работа блока индикации и управления.**

БИУ обеспечивает управление электрооборудованием колонки, отображение информации о разовой выдаче топлива и хранение информации о суммарном учёте топлива. В зависимости от модификации ТРК в состав БИУ могут входить различные типы блоков индикации и соответствующие им исполнения блока управления. В таблице 2 указана применяемость блоков индикации и исполнений блока управления для различных модификаций ТРК.

Таблица 2

Наименование ТРК	Блок индикации	Блок управления	Тип индикации	Отображаемая информация
КВАНТ-111-1Х-1100	КВАНТ-301БИ4	КВАНТ-302БУ5-4	СДИ 1 строка	Объем
КВАНТ-111-1Х-1300	КВАНТ-301БИ2	КВАНТ-302БУ5-2	СДИ 3 строки	Стоимость, объем, цена
КВАНТ-111-1Х-2100	КВАНТ-301БИ5	КВАНТ-302БУ5-5	ЖКИ 1 строка	Объем
КВАНТ-111-1Х-2300	КВАНТ-301БИ1	КВАНТ-302БУ5-1	ЖКИ 3 строки	Стоимость, объем, цена

Работа блоков индикации и блока управления изложена в их руководствах по эксплуатации, которые прикладываются к колонке.

##### **1.4.2. Устройство и работа гидравлической части колонки.**

Основные элементы в гидравлической части колонки изображены в приложении 2.

**Гидравлическая часть** имеет металлический корпус со съёмными панелями. Гидравлическая часть состоит из следующих узлов: компенсатор сильфонный поз.3, электродвигатель поз.4, ремень клиновой поз.5, моноблок насосный поз.6, измеритель объёма поз.7, генератор импульсов поз.8, клапан электромагнитный поз.9, индикаторный стакан поз.10, рукав раздаточный поз.11, кран раздаточный поз.12, колодка крана раздаточного поз.13, коробка распределительная поз.14.

Схема гидравлическая колонки приведена в приложении 7.

Принцип работы гидравлической части.

Под воздействием разряжения, создаваемого насосом, топливо из резервуара через фильтр поступает в моноблок и измеритель объёма. Вращательное движение коленчатого вала измерителя объёма передается на вал генератора импульсов. Генератор импульсов выдает импульсы на блок индикации и управления, количество которых пропорционально объёму выданного топлива. После измерителя объёма топливо через открытый электромагнитный клапан поступает в шланг и через раздаточный кран в тару потребителя. Во время отпуска топлива блок индикации и

управления подсчитывает импульсы, поступающие от генератора импульсов и на табло блока индикации и управления о текущей дозе. По мере достижения заданной дозы, только в режиме работы от задающего устройства, происходит переход на сниженный расход и затем полная остановка подачи топлива.

Описание и принцип работы основных узлов гидравлического отсека.



#### Компенсатор сильфонный

Компенсатор сильфонный служит для подсоединения гидравлической части колонки к трубопроводу, а также для компенсации осевых и продольных смещений трубопровода.

#### Электродвигатель

Электродвигатель создаёт вращательное движение, которое передается через ременную передачу на насос моноблока.



#### Моноблок насосный



Моноблок представляет собой комплекс, в котором соединены функции насоса и газоотделителя. В верхней части моноблока располагается выход, к которому присоединяется измеритель объема.

При работе моноблока на его входе создаётся разряжение и топливо из резервуара через фильтр и обратный клапан поступает в насос, из которого под давлением подаётся в динамический газоотделитель, закручиваясь в его цилиндрическом корпусе. Под действием центробежных сил пузырьки воздуха вытесняются к центру газоотделителя и отводятся в поплавковую камеру. Топливо, поступающее вместе с пузырьками воздуха в поплавковую камеру, накапливается и, достигнув определенного уровня, через открывшийся клапан поплавковой камеры поступает на вход насоса и снова закачивается в гидросистему. Пары воздуха из поплавковой камеры отводятся за пределы колонки через трубку отвода паров. Очищенное от воздуха топливо собственным давлением открывает обратный клапан и поступает на выход моноблока и далее через патрубок в гидросистему. Обратный клапан при остановке насоса предотвращает вытекания топлива из моноблока в гидросистему.

Предохранительный клапан конструктивно совмещен с обратным и предназначен для сброса избыточного давления в рукаве после прекращения подачи топлива.

Перепускной клапан имеет регулировочный винт для установки давления перепуска. Давление, при котором происходит открывание клапана, что свою очередь служит регулировкой номинального расхода топлива.

Технические характеристики моноблока представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Значение
Разряжение на входе, МПа	не менее 0,054
Регулируемое давление, МПа	0.18 – 0.35
Производительность, л/мин	60
Максимальное давление, МПа	0.5
Уровень шума, дБа	не более 71
Ресурс работы, л	не менее 5000000

### Измеритель объёма



Измеритель объема предназначен для измерения количества жидкости, проходящего через ТРК в единицах объема. Он представляет собой четырехцилиндровый гидравлический двигатель приводимый в движение протекающим через него топливом.

В измерителе объема топливо поступает через нижний фланец в камеру, в которой расположены четыре гильзы с поршнями. Каждая пара поршней соединена шатуном, который в свою очередь через подшипник качения закреплен на коленчатом валу. При заполнении камеры топливом поршни по очереди перемещаются в верхнюю точку. Камера каждого поршня вмещает 125 мл топлива. Движение поршня приводит во вращение коленчатый вал, на котором закреплен клапан распределительный (золотниковый).

Золотник имеет несколько входных и выходных отверстий. После заполнения одной из камер топливом, поршни, продолжая движение, выталкивают топливо через золотник в выпускную камеру, из которой топливо поступает в подключенную систему. При этом в другой (пустой) камере в этот момент происходит забор топлива. За один оборот коленчатого вала перекачивается топливо объемом 0,5 л. Операция юстировки производится для обеспечения необходимой точности измерения количества продукта, отпускаемого колонкой. Для регулировки выдаваемой дозы на одном из поршней установлен лимб, при вращении которого происходит уменьшение или увеличение объема камеры, что непосредственным образом влияет на выдаваемую дозу. Поворот лимба на одно отверстие соответствует 9-11 мл при выдаче десятилитровой дозы. Операция юстировки производится для обеспечения необходимой точности измерения количества продукта, отпускаемого колонкой.

Правильность регулировки(юстировки) определяется путем налива дозы топлива в образцовый мерник II разряда. После проведения регулировки юстировочный лимб пломбируется по схеме в приложении 7.

На верхнем конце вала имеется муфта для подключения вала датчика расхода топлива.

### Датчик расхода топлива



Датчик расхода топлива применяется для преобразования механического вращения вала измерителя объема в количество последовательных электрических импульсов, используя при этом оптический метод. Валу датчика расхода передается вращение от измерителя объема. На валу закреплен диск с прорезями, при вращении которого формируются два импульсных сигнала, со разницей по фазе 90°. Количество формируемых датчиком импульсов пропорционально объему выданного топлива.

### Клапан электромагнитный



Клапан электромагнитный предназначен для управления потоком топлива, обеспечивая снижение расхода топлива перед окончанием выдачи дозы и прекращение подачи топлива после выдачи заданной дозы. Электромагнитный клапан имеет три состояния: закрыт, открыт на малый поток, открыт на большой поток. Управление состоянием клапана осуществляется путем подачи и снятия питающего напряжения. Управление клапаном обеспечивается электромагнитными катушками, которые при

подаче напряжения приводят в движение сердечники клапанов. При пуске ТРК на верхнюю и нижнюю катушки подаётся напряжение, верхний и нижний сердечники перемещаются вверх. Под действием давления топлива поднимается мембрана, и топливо из измерителя объёма перетекает через трубопровод в раздаточный шланг, обеспечивая нормальный расход топлива.

Перед окончанием выдачи топлива снимается напряжение с нижней катушки, и нижний сердечник под действием пружины опускается вниз. Давление возрастает, вследствие чего мембрана опускается и закрывает проход, через который шёл основной поток топлива. Теперь топливо через отверстие в мембране поступает в трубопровод, обеспечивая малый расход топлива. Для прекращения выдачи топлива снимается напряжение с верхней катушки, и верхний сердечник под действием пружины опускается вниз. Поступление топлива полностью прекращается.



#### Кран раздаточный

Раздаточный кран предназначен для управления выдачей топлива во время работы колонки. В раздаточном кране установлен обратный клапан, открываемый давлением, создаваемым насосом при подаче топлива. Обратный клапан предохраняет от вытекания топлива из раздаточного крана при нажатом спусковом рычаге крана и неработающей колонке.

Правильное рабочее положение раздаточного крана, когда выпускное отверстие направлено вниз – положение, при котором возможен отпуск топлива в заправочный бак транспортного средства.

Автоматические функции раздаточного крана:

- автоматическая блокировка вытекающего топлива при погружении наконечника крана раздаточного в топливо, что предохраняет от перелива топливных баков транспортных средств (наличие функции зависит от типа раздаточного крана);
- автоматическая блокировка вытекания топлива при неправильном положении раздаточного крана, когда выпускное отверстие направлено вверх (наличие функции зависит от типа раздаточного крана).

Раздаточный шланг представляет собой маслобензостойкий резиновый шланг, имеющий внутренний антистатический слой, и, в связи с этим, раздаточный кран не требует дополнительного заземления.

Колодка крана раздаточного находится снаружи корпуса колонки и служит для крепления раздаточного крана до и после процесса заправки.

#### Коробка распределительная



Коробка распределительная представляет собой металлический корпус, в котором установлены клеммы для подключения кабелей от узлов электрооборудования колонки. Кабели заводятся в распределительную коробку через герметичные взрывозащищённые кабельные вводы.

#### Система фильтрации топлива

Для очистки топлива и повышения качества выдаваемого продукта колонкой оснащена системой фильтрации. Система фильтрации колонки представляет собой многоразовый фильтрующий элемент. Фильтр имеет цилиндрическую форму. Материал – металлическая сетка, которая обеспечивает тонкость фильтрования 20 мкм. Сетка закреплена между двумя плоскими металлическими штампованными фланцами. Для увеличения жесткости фильтра внутри него находится каркас. Конструктивно фильтрующий элемент совмещен в корпусе с насосом.

### **1.5 Средства измерения**

1.5.1. Колонка поверяется с использованием средств измерения таблицы 4.

1.5.2. Средства измерения, в комплект поставки не входят.

1.5.3. Сведения о контролируемых параметрах приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование параметра	Номинальное значение	Пределевые отклонения	Применяемое средство измерения	№ в госреестре
1. Номинальный расход, л/мин, % не более	50	$\pm 10$	Секундомер СОС пр-2б-2-000 ТУ 25-1819.0021	11519-06
			Мерники образцовые 2-го разряда М2р-50-01СШ ТУ4381-011-02566585-2001	21422-01
2. Пределы допускаемой основной погрешности колонки при нормальных условиях %, не более	-	$\pm 0,25$	Мерники образцовые 2-го разряда М2р-10-01СШ; М2р-50-01СШ ТУ4381-011-02566585-2001	21422-01
			Термометр ГОСТ 28498-90, кл. точн. 1, цена деления 1°C, диапазон измерения от -40°C до + 50°C	-
3. Пределы допускаемой основной погрешности ТРК при условиях, отличных от нормальных, %, не более	-	$\pm 0,5$	Мерники образцовые 2-го разряда М2р-10-01СШ; М2р-50-01СШ ТУ4381-011-02566585-2001	21422-01
			Термометр ГОСТ 28498-90, кл. точн. 1, цена деления 1°C, диапазон измерения от -40°C до + 50°C	-
4. Пределы допускаемой основной погрешности колонки при измерении минимальных доз, % не более	-	$\pm 0,5$	Мерники образцовые 2-го разряда М2р-10-01СШ ТУ4381-011-02566585-2001	21422-01
			Термометр ГОСТ 28498-90, кл. точн. 1, цена деления 1°C, диапазон измерения от -40°C до + 50°C	-

### **1.6 Маркировка и пломбирование**

1.6.1. На каждой колонке укреплена табличка фирменная, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращённое наименование предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение колонки;
- обозначение технических условий;

- заводской номер;
- дату (месяц и год) выпуска колонки;
- номинальное напряжение питающей сети U, В;
- номинальное значение мощности P, кВт;
- температурный диапазон эксплуатации ( $-40^{\circ}\text{C} \leq t_a < +50^{\circ}\text{C}$ );
- знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.009-94;
- номер сертификата и наименование или знак органа по сертификации;
- номинальный расход;
- минимальная доза выдачи.

1.6.2. Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Центр тяжести", основные, дополнительные и информационные надписи.

1.6.3. Схемы пломбирования приведены в приложении 7. Генератор импульсов, регулировочный винт измерителя объёма, блок индикации и управления, как сборочные единицы колонки, влияющие на метрологические показатели, должны быть опломбированы представителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии после проверке метрологических характеристик.

## **1.7. Упаковка**

1.7.1. Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 23170-78, условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по условиям хранения 8 ГОСТ 15150-69, условия хранения - по условиям 5 ГОСТ 15150-69.

1.7.2. Сопроводительная документация, прилагаемая к колонке, уложена в пакеты из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 0,1 мм.

1.7.3. Ремкомплект упакован в пакет из полиэтилена по ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 0,1 мм.

1.7.4. Пакеты с сопроводительной документацией и ремонтным комплектом упаковываются в пакет из полиэтилена по ГОСТ 10354-82 и укладывается внутри колонки.

1.7.5. Каждая колонка закреплена болтами на транспортном поддоне и упакована в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя. Положение колонки на транспортном поддоне - вертикальное.

## **2. Использование изделия по назначению**

### **2.1. Эксплуатационные ограничения**

2.1.1. Колонки необходимо оберегать от ударов при транспортировании и хранении.

2.1.2. Колонки, являясь средством измерений, находятся под надзором Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

2.1.3. Колонки предназначены для измерения объёма бензина, керосина, дизельного топлива. Не допускается применять топливо с содержанием воды и смол, превышающих значения, установленными нормами на топливо.

2.1.4. Эксплуатация колонок должна производиться с соблюдением требований:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работ во взрывоопасных средах";
- ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;
- ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);
- ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 19. Ремонт и проверка оборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой или производством взрывчатых веществ);
- ГОСТ МЭК 60079-0-2007 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;

- "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ);
- "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП);
- "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ);
- "Правил технической эксплуатации автозаправочных станций" № РД 153-39.2-080-01.

## **2.2. Подготовка колонки к использованию**

2.2.1. Колонка не являются источником повышенной опасности, поэтому при подготовке колонок к использованию следует выполнять требования безопасности, действующие на объекте.

2.2.2. Распаковать колонку. Произвести внешний осмотр. Колонка не должна иметь механических повреждений.

2.2.3. Проверить комплектность на соответствие п.1.3.2.

2.2.4. Монтаж колонок на автозаправочной станции (АЗС) производится строго в соответствии с проектом АЗС и настоящим руководством.

2.2.5. Колонка устанавливается на фундаменте по отвесу и закрепляется на четырёх шпильках M12 (см. приложение 3).

2.2.6. Схемы монтажа трубопроводов приведены в приложении 4. К колонке подводятся трубопроводы:

- для топлива;
- для силовых кабелей;
- для кабеля управления

2.2.7. Перед монтажом к колонке трубопровод должен быть тщательно промыт и опрессован. Трубопровод перед подсоединением к колонке рекомендуется заполнить топливом.

2.2.8. Присоединение трубопровода осуществляется с помощью гибкого сильфонного компенсатора. Максимальное диаметральное и осевое смещение трубопровода, которое возможно компенсировать с помощью сильфонного компенсатора  $\pm 5$  мм.

2.2.9. Монтаж электрооборудования колонки производить в соответствии с "Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСН 332-74 по проекту АЗС, утверждённому в установленном порядке.

2.2.10. Электрические схемы подключения колонок к электросети и к системе управления приведены в приложении 6.


2.2.11. На АЗС необходим общий контур заземления для электрооборудования, защиты от статического электричества, прямых ударов и вторичных проявлений молний. Сопротивление растеканию тока заземлителей не более 10 Ом. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению, присоединяется к сети заземления с помощью отдельного проводника в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации автозаправочных станций".

### **ВНИМАНИЕ! БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОЛОНКУ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**

2.2.12. В соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации автозаправочных станций" сопротивление заземляющего устройства, предназначенного для защиты от статического электричества, допускается не более 100 Ом.

2.2.13. Кратковременно включить электродвигатель, убедиться в правильном направлении вращения шкива двигателя (направление вращения нанесено на шкиве насоса). В случае неправильного направления разрешается изменять порядок подключения проводов кабелей на магнитном пускателе и в коробке распределительной

2.2.14. Надеть на шкив двигателя и насоса клиновой ремень и провести их натяжение (усиление натяжения ремня проверяется нажатием на него в середине расстояние между шкивами с усилием 6 Н (0,6 кГс), при этом прогиб ремня должен быть  $3\pm0,5$  мм).



Контролировать величину натяжения необходимо с помощью динамометра в соответствии со схемой, приведённой выше, где,

$H$  – межцентровое расстояние между шкивами насоса и электродвигателя;

$F$  – усилие прогиба ремня;

$m$  – прогиб ремня на середине межосевого расстояния.

2.2.15. Для осуществления пробного пуска необходимо прокачать через колонку не менее 200 л топлива и убедиться в исправной работе моноблока, измерителя объёма, раздаточного крана. Следует проверить места соединений и состояние уплотнений. По индикатору потока контролировать отсутствие пузырьков воздуха в топливе.

2.2.16. После пробного пуска и проведения расконсервации необходимо вынуть входной фильтр колонки, промыть его и продуть сжатым воздухом.

2.2.17. Для обеспечения необходимой точности измерения количества продукта, отпускаемого колонкой, производится электронная юстировка.

2.2.18. Описание и порядок выполнения электронной юстировки приведен в соответствующем разделе руководства по эксплуатации блока управления.

2.2.19. Проведение операций электронной юстировки фиксируется в формуляре на колонку. Перед началом новой юстировки необходимо сверить показания счётчика количества операций юстировки с записями в формуляре. Совпадение показаний счётчика с записью в формуляре будет свидетельствовать об отсутствии несанкционированных манипуляций с юстировочным коэффициентом. Колонка после проведения юстировки предъявляется для проведения поверки органам Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

2.2.20. Подготовленная к работе колонка принимается ответственным лицом в эксплуатацию.

### **2.3. Порядок работы колонки при отпуске топлива в бак потребителя**

#### **2.3.1. Использование ТРК в режиме дистанционного управления.**

В режиме дистанционного управления колонка управляет с помощью внешней системы управления (пульт, контроллер с ККМ, компьютерно-кассовая система со специализированным ПО).

В данном режиме задание дозы осуществляется оператором в соответствии с руководством по эксплуатации используемого типа системы управления.

После задания дозы для заправки топливного бака транспортного средства необходимо снять раздаточный кран с колодки.

При включении колонки происходит тест индикации, обнуление индикаторов разового учёта и включение электродвигателя колонки. Во время отпуска на индикаторе отображается информация о текущей дозе. Количество выданного топлива контролируется наблюдением за показаниями индикатора отсчетного устройства.

По окончанию выдачи заданной дозы закрывается электромагнитный клапан и выключается электронасос. После окончания заправки необходимо установить на место раздаточный кран.

Досрочное прекращение налива возможно провести как на месте, по нажатию кнопки находящейся в колодке для крана раздаточного, так и по команде оператора.

2.3.2. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, не влияющих на метрологические характеристики, и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование неисправностей	Вероятные причины	Методы устранения	Примечание
1. В насос моноблока не подаётся топливо	1.1. Неисправен обратный клапан 1.2. Нарушена герметичность всасывающей системы 1.3. Не открывается обратный клапан на входе в моноблок 1.4. Зависли лопатки в пазах ротора из-за засорения пазов ротора или разбухания лопаток	1.1.1. Разобрать клапан устранить причину неисправности 1.2.1. Устранить не герметичность и опрессовать 1.3.1. Снять обратный клапан, промыть его, устранить причину заедания 1.4.1. Снять крышку насоса промыть пазы или заменить лопатки	Следует убедиться в том, что вал насоса моноблока вращается в направлении по часовой стрелке, если смотреть со стороны шкива
2. Расход топлива колонки ниже наибольшего	2.1. Засорился фильтр моноблока 2.2. Неисправен перепускной клапан 2.3. Частично зависли лопатки в пазах ротора насоса 2.4. Порвана мембрана клапана 2.5. Неисправен приёмный клапан	2.1.1. Открыть крышку моноблока и промыть фильтрующие элементы, выполненные из сетки 2.2.1. Промыть клапан, отрегулировать пружину 2.3.1. Снять крышку насоса, промыть пазы или заменить лопатки 2.4.1. Заменить мембрану 2.5.1. Выяснить причину и устранить неисправность	При засорении фильтра слышен гул низкого тона, вызванный кавитацией Зависание одной или нескольких лопаток вызывает резкий стук в насосе и вибрации в колонке
3. Наличие пузырьков воздуха, наблюдаемое в индикаторе	3.1. Нарушена герметичность всасывающего трубопровода колонки	3.1.1. Определить место повреждения и устранить не герметичность	
4. Шум в подшипниках насоса или электродвигателя	4.1. Износ подшипников 4.2. Загрязнены подшипники	4.1.1. Заменить подшипники 4.2.1. Промыть и смазать подшипники	
5. Электродвигатель работает с перегрузкой (греется), подача насоса ниже номинальной	5.1. Напряжение сети ниже допустимого 5.2. Заедание подшипников насоса вследствие загрязнения и разрушения	5.1.1. Выяснить причину падения напряжения и устранить её 5.2.1. Промыть и смазать подшипники насоса или заменить их	
6. Электродвигатель работает с перегрузкой (греется) при закрытом раздаточном кране	6.1. Сильно затянута пружина перепускного клапана насоса	6.1.1. Ослабить затяжку пружины клапана	

<b>Наименование неисправностей</b>	<b>Вероятные причины</b>	<b>Методы устранения</b>	<b>Примечание</b>
7. Подтекает топливо из раздаточного крана при закрытом раздаточном кране	7.1. Заедание штока раздаточного крана 7.2. Засорился клапан раздаточного крана (на тарелку клапана налипли механические частицы)	7.1.1. Разобрать кран, устранить причину заедания 7.2.1. Разобрать кран, очистить тарелку клапана	
8. Подтекает топливо из раздаточного крана при открытом кране и неработающей колонке	8.1. Засорился клапан раздаточного крана (на тарелку клапана налипли механические частицы) 8.2. Ослабла пружина автоматического закрытия клапана	8.1.1. Разобрать кран, очистить тарелку клапана 8.2.1. Заменить пружину	

2.3.3. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, влияющих на метрологические характеристики, и методы их устранения приведены в таблице 6

Таблица 6

<b>Наименование неисправностей</b>	<b>Вероятные причины</b>	<b>Методы устранения</b>	<b>Примечание</b>
1. Погрешность колонки превышает допустимую	1.1 Нарушена регулировка электронной юстировки блока управления	1.1.1 Провести электронную юстировку блока управления	
2. При выдаче топлива колонкой на индикаторах не меняется информация	2.1 При работе измерителя объёма не подаётся сигнал в блок управления 2.2 Неверно настроен блок управления 2.3 Неисправен блок управления	2.1.1 Выяснить причину и в случае неисправности ДТР заменить его 2.2.1 Настроить блок управления, провести электронную юстировку 2.3 Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта	
3. Погрешность колонки превышает допустимую (колонка передаёт), а измеритель объёма не юстируется	3.1 Износ или осмоление манжет 3.2 Выработка золотника или зеркала корпуса цилиндров 3.3 Износ или разрыв мембранны измерителя объёма 3.4 Протечка топлива в верхней крышке измерителя объёма в результате износа сальника 3.5 Износ подшипника на кулисе 3.6 Загрязнены подшипники 3.7 Неисправен ДРТ 3.8 Неисправен блок управления	3.1.1 Заменить манжеты 3.2.1 Притереть золотник и корпус 3.3.1 Заменить мембрану 3.4.1 Заменить сальник 3.5.1 Снять нижнюю крышку измерителя объёма, открутить гайку кулисы, заменить подшипник 3.6.1 Промыть и смазать подшипники 3.7.1 Заменить ДРТ на исправный 3.8.1 Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта	

2.3.4 При возникновении определенных ошибок в работе БУ, он выводит в средней строке блока индикации в мигающем режиме сообщение "Err." и код ошибки (см. таблицу 9 руководства по эксплуатации БУ). Для дальнейшего отпуска топлива необходимо устранить причины ошибки.

### **3. Обеспечение взрывозащиты колонки**

#### **3.1. Требования к взрывобезопасности**

3.1.1. Электрооборудование, необходимое для осуществления всех функций топливораздаточной колонки должно быть взрывозащищённого исполнения группы II для возможных взрывоопасных зон, категорий и групп взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах.

3.1.2. Выбор, размещение электрооборудования и заземляющих устройств в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1998), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1996) предъявляемыми к взрывозащищённому электрооборудованию.

#### **3.2. Конструктивные решения, обеспечивающие взрывозащиту колонки**

3.2.1 Взрывобезопасность колонки достигается подтверждением соответствия требований взрывозащиты требованиям взрывобезопасности Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 на основании описания принятых технических решений и оценки рисков, а также выполнения их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

3.2.2 Электрооборудование общего назначения без средств взрывозащиты размещено в корпусе БИУ со степенью защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14254-96, которая обеспечивается оболочкой и соответствует требованиям ГОСТ 30852.8-2002 для электрооборудования, содержащего находящиеся под напряжением неизолированные токоведущие компоненты.

3.2.3 Ввод кабелей в БИУ осуществляется герметичными кабельными вводами, конструктивно защищен от механических повреждений.

3.2.4 БИУ отделён от других блоков колонки свободно вентилируемым пространством.

3.2.5 В отсеке гидравлики применено электрооборудование во взрывозащищённом исполнении.

3.2.6 Вентиляционные отверстия (жалюзи) в корпусе отсека гидравлики позволяют повысить уровень и готовность вентиляции.

3.2.7 Термостойкость материалов, используемых в колонке, соответствует требованиям ГОСТ 30852.8-2002.

3.2.8 Контактные зажимы для заземляющих проводников соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и ГОСТ 21130-75.

3.2.9 Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). Знак X, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать специальные условия применения (см. приложение K).

3.2.10 В распределительной коробке:

- маркировка взрывозащиты 2ExeII T4 X должна быть выполнена в соответствии с ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);

- на крышке распределительной коробки, в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), должна быть закреплена табличка с надписью

- "ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!";
- используемые для изготовления корпуса материалы, содержащие лёгкие металлы, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);
- герметики и уплотнители, используемые при изготовлении устройства, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). Свойства герметиков должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);
- контактные зажимы для заземляющих проводников должны соответствовать требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и ГОСТ 21130-75;
- ввод кабелей должен осуществляться герметичными кабельными вводами, обеспечивающими надёжное уплотнение подводимых кабелей, с взрывозащитой вида Exell X:
- термостойкость материалов, используемых в устройстве, должна соответствовать требованиям ГОСТ 30852.8-2002;
- неизолированные токоведущие части должны быть заключены в оболочку, имеющую высокую степень механической прочности по ГОСТ 22782.0-81- и степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96, степень защиты обеспечивается применением уплотнительных прокладок в соединениях.

### **3.3. Обеспечение взрывозащиты при монтаже**

3.3.1. К монтажу колонки должны допускаться лица, изучившие настояще руководство по эксплуатации и имеющие соответствующее разрешение на монтаж взрывозащищённого электрооборудования. При монтаже необходимо соблюдать требования:

- "Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСН 332-74;
- "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ);
- "Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001)";
- "Правил технической эксплуатации автозаправочных станций" № РД 153-39.2-080-01 от 01.08.2001 г.

### **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ!**

3.3.2. Колонку заземлить в соответствии с требованиями ГОСТ 21130-75, ГОСТ 12.2.007.0-93, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996). Заземляющий проводник подключить к болту заземления колонки.

### **3.4 Обеспечение взрывозащиты при эксплуатации**

3.4.1 Взрывозащита при эксплуатации обеспечивается соблюдением требований:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работ во взрывоопасных средах";
- ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;
- ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);
- ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993) Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 19. Ремонт и проверка оборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой или производством взрывчатых веществ);
- ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования";

- "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ);
- "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП);
- "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001)";
- "Правил технической эксплуатации автозаправочных станций" № РД 153-39.2-080-01 от 01.08.2001г и других документов, действующих в данной отрасли промышленности;
- настоящего руководства по эксплуатации.

- 3.4.2 Взрывозащита при эксплуатации обеспечивается:**
- выполнением надёжного защитного заземления колонки, соответствующего требованиям ПУЭ, ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999);
  - выполнением требований по сопротивлению и электрической прочности изоляции токоведущих частей;
  - надёжностью разъёмных соединений;
  - регулярными ежедневными внешними осмотрами;
  - периодическими проверками технического состояния и исправности электрических линий связи и разъёмных соединений;
  - наличием и исправностью защитного заземления;
  - проверками наличия и исправности пломб.

### **3.5 Обеспечение взрывозащиты при ремонте**

- 3.5.1 При ремонте должны выполняться требования:**
- "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ);
  - "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП);
  - "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001)";
  - ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ);
  - "Правил технической эксплуатации автозаправочных станций" № РД 153-39.2-080-01 от 01.08.2001г. и других документов, действующих в данной отрасли промышленности.

**3.5.2 К работе с колонкой допускаются лица, имеющие допуск не ниже III группы по ПТЭ-ЭП и ПОТ РМ-016-2001 для установок до 1000В и ознакомленные с настоящим руководством.**

**3.5.3 Ремонт, связанный с восстановлением взрывозащиты, должен производиться на предприятии-изготовителе.**

**3.5.4 Демонтаж устройств колонки допускается производить только после отключения напряжения питания.**

## **4. Техническое обслуживание изделия**

### **4.1. Общие указания**

**4.1.1. Периодичность планово-предупредительных осмотров устанавливается в зависимости от эксплуатационных условий, но не реже одного раза в год, без демонтажа.**

**4.1.2. Техническое обслуживание колонки должно быть поручено квалифицированному персоналу. При проведении на АЗС монтажа и пусконаладочных работ лицами, не прошедшими курс обучения и не имеющими допуск к этим работам, претензии предприятием-изготовителем не принимаются.**

#### **4.2. Меры безопасности**

4.2.1 При техническом обслуживании необходимо выполнять требования безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

#### **4.3 Осмотр и проверка**

4.3.1. Габаритные, присоединительные, установочные размеры и установка колонки на фундаменте показаны в приложениях 1,3.

4.3.2. Схема монтажа трубопровода на автозаправочной станции – в приложении 4.

4.3.3. Планово-предупредительные осмотры проводят оперативный персонал. При наличии на АЗС метрологической службы или подразделения контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), осмотры проводят работники этих служб.

4.3.4. При планово-предупредительных осмотрах проводят:

- внешний осмотр колонок на отсутствие наружных механических повреждений;
- проверку герметичности гидравлической системы;
- проверку исправности и целостности заземляющих устройств;
- проверку натяжения ремня;
- проверку функционирования всех механизмов колонки, надёжность их крепления;
- проверку расхода и погрешности;
- моично-уборочные работы с помощью воды, мыла или средств для удаления масла.

**ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ МЫТЬ КОЛОНКУ ЖИДКОСТЬЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ РАСТВОРИТЕЛИ ПРИ ЧИСТКЕ КОЛОНКИ!**

4.3.5. Проверка герметичности, исправности заземляющих устройств и функционирования механизмов колонки проводится визуальным методом. Обнаруженные неисправности устраняются.

4.3.6. Проверка расхода и погрешности проводится по методике, изложенной в МИ 1864-88 "Колонки топливораздаточные. Методика поверки".

**ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛОНКИ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПРЕДЕЛОВ ДОПУСКАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ!**

#### **4.4. Порядок технического обслуживания изделия**

4.4.1. В плановое техническое обслуживание входят следующие работы:

- замена фильтра при падении расхода топлива колонки;
- замена манжет вала насоса, манжет поршней и манжет выходного валика измерителя объёма при их износе;
- очистка стекла индикатора потока при потере его прозрачности;
- контроль сопротивления между носиком раздаточного крана и «заземлением» - сопротивление должно быть меньше 1 МОм;
- измерение избыточного давления - проводить либо с помощью комплекта сервисного, либо через тестовую заглушку аварийного отсечного клапана.

#### **4.5. Указания по поверке**

4.5.1. Колонки при выпуске из производства и периодически в процессе эксплуатации подлежат обязательной поверке.

4.5.2. Методика первичной поверки колонок по МИ 1864-88 «Колонки топливораздаточные».

Методика поверки с применением образцовых мерников 2-го разряда вместимостью 2, 10, 20, 50, 100 л с погрешностью не более  $\pm 0,08\%$  по ГОСТ 8.400-80.

4.5.3. Периодическая поверка колонок в эксплуатации должна проводиться в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94.

4.5.4. Межповерочный интервал – 1 год.

4.5.5. Методика периодической поверки колонок – по МИ 1864-88 с применением образцовых мерников 2-го разряда вместимостью 10, 20, 50, 100л с погрешностью не более  $\pm 0,1\%$  по ГОСТ 8.400-80.

#### **4.6. Консервация (расконсервация)**

4.6.1. Внутренняя консервация гидравлической системы колонки производится смесью керосина ТУ 38.401-58-10-90 и присадки "Акор-1" ГОСТ 15171-78, взятой в соотношении 10:1, по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы II-1 по варианту противокоррозионной защиты В3-2 путем прокачки по гидравлической системе. Консервация производится по требованию заказчика.

4.6.2. Присоединительные отверстия закрыты технологическими заглушками по варианту защиты ВУ-9 ГОСТ 9.014-78.

4.6.3. Расконсервация гидравлической системы колонки происходит в процессе пробного пуска согласно п.2.2.16. При этом топливо необходимо слить в отдельную ёмкость. Слитое топливо для использования в качестве топлива для автомобильных двигателей не использовать, так как в процессе работы колонки происходит расконсервация гидравлической системы и топливо смешивается с консервантом.

### **5. Текущий ремонт**

#### **5.1. Общие указания**

5.1.1. Текущий ремонт колонки должен быть поручен квалифицированному персоналу.

5.1.2. Основания для сдачи в ремонт колонки или отдельных её узлов, данные о проведении ремонта и принятие её из ремонта записывают в формуляре на колонку.

5.1.3. После ремонтных операций, не влияющих на взрывозащиту электрооборудования, маркировку взрывозащиты изменять не требуется в соответствии с ГОСТ Р 51330.18-99.

5.1.4. Ремонт насоса моноблока

5.1.4.1 Замена лопаток насоса.

Для замены лопаток насоса необходимо снять шкив и шпонку с вала насоса моноблока, отвернуть четыре болта, снять фланец. Снять крышку ротора, вынуть вал-ротор и все лопатки. После замены лопаток установить вал-ротор, крышку насоса, фланец и закрепить болтами.

5.1.4.2 Замена уплотнительной манжеты насоса.

Для замены уплотнительной манжеты насоса необходимо снять шкив и шпонку с вала насоса моноблока, отвернуть четыре болта и снять фланец. Снять с вала крышку ротора. Снять крышку манжеты, отвернуть три болта М6 и вынуть манжету. Монтаж манжеты производить с помощью оправки. При запрессовке манжеты подставка под крышку должна быть диаметром не более 60 мм, чтобы не проломить упорные буртики крышки, т.е. крышка должна опираться на приспособление плоскостью, а не фланцем замка. Далее, надев крышку на вал, установить её на корпус насоса и закрыть манжетной крышкой.

5.1.5. Монтаж и демонтаж втулок

Для демонтажа передней втулки необходимо снять крышку ротора и манжету и вынуть втулку. Новую втулку запрессовать с помощью оправки. При запрессовке втулки, подставка под крышку должна быть диаметром не более 60 мм, чтобы не проломить упорные буртики крышки, т.е. крышка должна опираться на приспособление плоскостью, а не фланцем замка. Сборку производить, как указано в п.5.1.4;

Для демонтажа задней втулки необходимо вынуть вал-ротор из моноблока и вынуть втулку, разрушив её;

Для запрессовки новой втулки необходимо установить корпус насоса на подставку для запрессовки подшипников внутренней частью вверх. Втулку установить над отверстием и оправкой для запрессовки и запрессовать. Втулка не должна выступать над

поверхностью корпуса и утопать более чем на 0,5 мм от поверхности. Сборку производить.

5.1.6. Поиск последствий отказов и повреждений колонки вести в соответствии с п.2.3.2-2.3.4 настоящего руководства.

5.1.7. После устранения отказов и повреждений проводят регулировку (юстировку) измерителя объёма и(или) блока управления.

5.1.8. Правильность регулировки (юстировки) определяется с помощью х мерников II разряда ГОСТ 8.400-80.

## **5.2. Меры безопасности**

5.2.1. При проведении ремонтных работ необходимо выполнять требования безопасности, изложенные в настоящем руководстве и "Правилах технической эксплуатации автозаправочных станций".

## **6. Хранение**

Гарантийный срок хранения колонок в складских помещениях - 24 месяца со дня изготовления.

Хранение колонок должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12997-84.

Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Условия складирования – по вертикали в один ряд.

## **7. Транспортирование**

Упакованные колонки должны транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом, в отапливаемых герметизированных отсеках самолётов или в сочетании их между собой в соответствии с требованиями, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования колонок должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84, ГОСТ 15150-69.

Упакованные колонки должны быть закреплены в транспортных средствах.

Перевозки железнодорожным транспортом должны осуществляться в крытых вагонах или контейнерах по ГОСТ 18477-79.


При погрузке и транспортировании должны выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.


Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по условиям хранения 8 ГОСТ 15150-69.

## **8. Утилизация**

После списания колонка утилизируется. Перед утилизацией гидравлическая система колонки должна быть освобождена от нефтепродуктов продувкой сжатым азотом и пропарена или промыта горячей водой. Использованная для промывки вода с остатками нефтепродуктов, должна быть собрана в специальную ёмкость с герметичной крышкой и отправлена на утилизацию в соответствии с "Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций".


После проведённых операций колонка отправляется на утилизацию в соответствии с положением, утверждённым в установленном порядке.


**Габаритные размеры ТРК**

**Расположение узлов ТРК**

<i>Поз.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Поз.</i>	<i>Наименование</i>
1	Блок индикации и управл.	8	Генератор импульсов
2	Вентилируемое прост-во	9	Клапан электромаг.
3	Компенсатор сильфон	10	Стакан индикаторный
4	Электродвигатель	11	Шланг раздаточный
5	Ремень клиновой	12	Кран раздаточный
6	Моноблок насосный	13	Колодка крана раздат.
7	Измеритель объема	14	Коробка распределит.


## Схема монтажно-установочная



**Схема монтажа трубопровода**

## Схема электрическая соединений ТРК

Рис.1 Схема электрическая соединений ТРК «КВАНТ-111»



1. Кабели 2.1, 3.1, 4.1, 8.1 из состава устройства ТРК.
2. Цвета проводов кабеля 4.1 могут отличаться от указанных на схеме. Порядок подключения проводов данного кабеля не влияет на работу устройства.
3. Перемычки выполнить проводом ПВЗ 0,5 ГОСТ 6323-79.
4. Заземление выполнить желто-зеленым проводом ПВЗ 1,5 ГОСТ 6323-79.
5. Для обеспечения правильного направления вращения двигателя M1 допускается изменение порядка подключения проводов кабелей 7, 8.1 к пускателю KM1 или клеммнику XT1 в коробке распределительной.
6. Неиспользованные выводы распределительной коробки KP1 заглушить.


<i>Поз. обозн.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Прим.</i>
A1	Блок индикации и управления	1	
B1	Датчик расхода топлива FBCGQ-3	1	
K1	Клапан электромагнитный двойного действия (фланцевый)	1	см. таблицу 2
KP1	Коробка распределительная U-613-А Ex	1	
M1	Электродвигатель 0,75 кВт YBJYb802-4	1	Доп. замена: АИМ71А4
S1	Датчик положения раздаточного крана U-105	1	Допустимая замена: КМЧ-2
	<u>Блок индикации и управления</u>		
A2	Блок управления	1	см. таблицу 2
A3	Блок индикации	1	см. таблицу 2
A6	Клавиатура емкостная КВАНТ-301КЕ3	1	
A7	Звукоизлучатель КВАНТ-301ЗИ1	1	
KM1	Пускатель электромагнитный КМИ-10910	1	Допустимая замена: ПМЛ-1160
KT1	Реле тепловое РТИ-1307	1	Допустимая замена: РТЛ-1307
K1	Кабель	2	см. таблицу 2
K2	Кабель РМВЦ 111.00.00.01.02	1	FRC-10
1	Кабель РМВЦ 111.00.00.01.10	1	МКШ 3x0,35 ГОСТ 10348-80
1.1	Кабель РМВЦ 111.00.00.01.01	1	МКШ 2x0,35 ГОСТ 10348-80
5	Кабель РМВЦ 111.00.00.01.05	1	МКШ 5x0,35 ГОСТ 10348-80
6	Кабель РМВЦ 111.00.00.01.06	1	МКЭШ 2x0,35 ГОСТ 10348-80
7	Кабель РМВЦ 111.00.00.01.07	1	ПВС 4x1,5 ГОСТ 7399-80
	<u>Коробка распределительная</u>		
XT1	Блок клеммный ТВС-1504	1	
XT2	Блок клеммный ТВС-1512	1	

Таблица 2

<i>Наименование ТРК</i>	<i>Блок управления</i>	<i>Блок индикации</i>	<i>Кабель K1</i>	<i>КДД</i>
КВАНТ-111-11-1100	КВАНТ-302БУ5-4	КВАНТ-301БИ4	РМВЦ 111.00.00.01.12	MSF-20
КВАНТ-111-11-1300	КВАНТ-302БУ5-2	КВАНТ-301БИ2	РМВЦ 111.00.00.01.12	MSF-20
КВАНТ-111-11-2100	КВАНТ-302БУ5-5	КВАНТ-301БИ5	РМВЦ 111.00.00.01.12	MSF-20
КВАНТ-111-11-2300	КВАНТ-302БУ5-1	КВАНТ-301БИ1	РМВЦ 111.00.00.01.22	MSF-20
КВАНТ-111-12-1100	КВАНТ-302БУ5-4	КВАНТ-301БИ4	РМВЦ 111.00.00.01.12	MSF-25
КВАНТ-111-12-1300	КВАНТ-302БУ5-2	КВАНТ-301БИ2	РМВЦ 111.00.00.01.12	MSF-25
КВАНТ-111-12-2100	КВАНТ-302БУ5-5	КВАНТ-301БИ5	РМВЦ 111.00.00.01.12	MSF-25
КВАНТ-111-12-2300	КВАНТ-302БУ5-1	КВАНТ-301БИ1	РМВЦ 111.00.00.01.22	MSF-25

## Схемы электрические подключения ТРК

Рис. 1.1 Схема электрическая подключения ТРК "Квант-111" к ПДУ "Топаз-103М, КУТРК "Топаз-103МК"



- Монтаж производить в соответствии с утверждененным проектом.
- Рекомендуемый тип кабеля 1 - КГН 4x1,5 ТУ 16.К 73.05-93.
- Рекомендуемый тип кабелей 2, 5 - МКШ 7x0,5 ГОСТ 10348-80.
- Рекомендуемый тип кабеля 3 - МКШ 5x0,75 ГОСТ 10348-80.
- Рекомендуемый тип кабеля 4 - ПВС 5x1,5 ГОСТ 7399-97.
- Перемычки выполнить проводом ПВЗ 0,5 ГОСТ 6323-79.
- При отсутствии ИБП:
  - в распределительной коробке KP1 ТРК А3, А4 установить перемычки П2, П3 проводом ПВЗ 0,75 ГОСТ 6323-79 согласно рис.1.2;
  - проводы 6,7 кабелей 5 отсоединить с обоих сторон и заизолировать;
  - соединить контакты 5 и 11 клеммного блока XT1;
  - соединить контакт 12 клеммного блока XT1 с контактом 2 QF1.
- Неиспользованные входы распределительной коробки KP1 заглушить.

Рис. 1.2 Схема установки  
перемычек при отсутствии ИБП.

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Прим.
A1	Шкаф силовой	1	
A2	Пульт дистанционного управления "Топаз-103М" или контроллер управления ТРК "Топаз-103МК"	1	
A3, A4	Колонка топливораздаточная "Квант-111"	2	
	Шкаф силовой		
QF1	Выключатель автоматический ВА 47-29 С 16 Зп	1	
QF2, QF3	Выключатель автоматический ВА 47-29 Д 4 Зп	2	
XT1	Блок клеммный	1	
ИБП	Источник бесперебойного питания	1	






Рис. 2.1 Схема электрическая подключения ТРК "Квант-111" к ПДУ "Сапсан 1.1", "Сапсан 2.1" (дискретность 1 л/имп), КУТРК "Сапсан 2.2"



При подключении к "Сапсан 1.1 (2.1)", провод 1\* кабелей 2, 5 не подключать

Рис. 2.2 Схема электрическая подключения ТРК "Квант-111" к ПДУ "Сапсан 2.1" (дискретность 0,01 л/имп)



1. Монтаж производить в соответствии с утвержденным проектом.
2. Рекомендуемый тип кабеля 1 - КГН 4х1,5 ГОСТ 73.05-93.
3. Рекомендуемый тип кабелей 2, 5 - МКШ 7х0,5 ГОСТ 10348-80.
4. Рекомендуемый тип кабеля 4 - ПВС 5х1,5 ГОСТ 7399-97.
5. Перемычки выполнить проводом ПВЗ 0,5 ГОСТ 6323-79.

6. При отсутствии ИБП:
  - в распределительной коробке КР1 ТРК А3, А4 установить перемычки П2, П3 проводом ПВЗ 0,75 ГОСТ 6323-79 согласно рис.2.3;
  - провода 6,7 кабеля 5 отсоединить с обоих сторон и изолировать;
  - соединить контакты 5 и 11 клеммного блока XT1;
  - соединить контакт 12 клеммного блока XT1 с контактом 2 QF1.
7. Неиспользованные входы распределительной коробки КР1 заглушить.

Рис. 2.3 Схема установки

перемычек при отсутствии ИБП.

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Прим.
A1	Шкаф силовой	1	
A2	Пульт дистанционного управления, контроллер "Сапсан"	1	
A3	Колонка топливораздаточная "Квант-111"	1	
	Шкаф силовой		
QF1	Выключатель автоматический ВА 47-29 С 16 3п	1	
QF2	Выключатель автоматический ВА 47-29 Д 4 3п	1	
XT1	Блок клеммный	1	
ИБП	Источник бесперебойного питания	1	





Рис. 3.1 Схема электрическая подключения ТРК "Квант-111" к ПДУ, КУТРК "Сапсан 2.3"



1. Монтаж производить в соответствии с утвержденным проектом.
2. Схема действительна для КУТРК версии 2.12 и выше.
3. Рекомендуемый тип кабеля 1 - КГН 4x1,5 ТУ 16.К 73.05-93.
4. Рекомендуемый тип кабелей 2, 5 - МКШ 7x0,5 ГОСТ 10348-80.
5. Рекомендуемый тип кабеля 3 - МКШ 5x0,75 ГОСТ 10348-80.
6. Рекомендуемый тип кабеля 4 - ПВС 5x1,5 ГОСТ 7399-97.
7. Перемычки выполнить проводом ПВЗ 0,5 ГОСТ 6323-79.
8. При отсутствии ИБП:
  - в распределительной коробке KP1 ТРК А3, А4 установить перемычки П2, П3 проводом ПВЗ 0,75 ГОСТ 6323-79 согласно рис.3.2;
  - провода 6,7 кабелей 5 отсоединить с обоих сторон и заизолировать;
  - соединить контакты 5 и 11 клеммного блока XT1;
  - соединить контакт 12 клеммного блока XT1 с контактом 2 QF1.
9. Неиспользованные входы распределительной коробки KP 1 заглушить.

Рис. 3.2 Схема установки перемычек при отсутствии ИБП.

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Прим.
A1	Шкаф силовой	1	
A2	Контроллер управления ТРК "Сапсан 2.3"	1	
A3, A4	Колонка топливораздаточная "Квант-111"	2	
	<u>Шкаф силовой</u>		
QF1	Выключатель автоматический ВА 47-29 С 16 3п	1	
QF2, QF3	Выключатель автоматический ВА 47-29 Д 4 3п	2	
XT1	Блок клеммный	1	
ИБП	Источник бесперебойного питания	1	







Рис. 4.1 Схема электрическая подключения ТРК "Квант-111" в ручном и местном режимах

Рис. 4.2 Схема установки  
перемычек при отсутствии ИБП.

1. Монтаж производить в соответствии с утверждененным проектом.
2. Рекомендуемый тип кабеля 1 - КГН 4x1,5 ТУ16.К 73.05-93.
3. Рекомендуемый тип кабелей 2 - ПВС 5x1,5 ГОСТ 7399-97.
4. Рекомендуемый тип кабелей 3 - МКШ 2x0,75 ГОСТ 10348-80.
5. Перемычки выполнить проводом ПВЗ 0,5 ГОСТ 6323-79.
6. При отсутствии ИБП:
  - в распределительной коробке KP1 ТРК A2, A3 установить перемычки П2, П3 проводом ПВЗ 0,75 ГОСТ 6323-79 согласно рис.4.2;
  - кабели 3 не устанавливать.
7. Неиспользованные входы распределительной коробки KP1 заглушить.

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Прим.
A1	Шкаф силовой	1	
A2, A3	Колонка топливораздаточная "Квант-111"	2	
	Шкаф силовой		
QF1	Выключатель автоматический ВА 47-29 С 16 3п	1	
QF2, QF3	Выключатель автоматический ВА 47-29 Д 4 3п	2	
ХТ1	Блок клеммный	1	
ИБП	Источник бесперебойного питания	1	

Рис. 5.1 Схема электрическая подключения силовой части ТРК "Квант-111" при работе по интерфейсу RS-485 с ПДУ "Топаз-103М1", КУТРК "Топаз-103МК1", "Агат-12МК4", "Доза-У.21 (RS-485)"



1. Монтаж производить в соответствии с утвержденным проектом.
2. Рекомендуемый тип кабеля 1 - КГН 4x2,5 ТУ16.К73.05-93.
3. Рекомендуемый тип кабелей 2 - ПВС 5x1,5 ГОСТ 7399-97.
4. Рекомендуемый тип кабелей 3 - МКШ 2x0,75 ГОСТ 10348-80.
5. Рекомендуемый тип кабелей 4 - МКЭШ 2x0,35 ГОСТ 10348-80.
6. Кабели выполнить проводом ПВЭ 0,5 ГОСТ 6323-79.
7. При отсутствии ИБП:
  - в распределительной коробке KP1 ТРК А6-А9 установить перемычки П2, П3 проводом ПВЭ 0,75 ГОСТ 6323-79 согласно рис.5.2;
  - кабели 3 не устанавливать;
  - выключатель QF3 в силовых модулях А2-А5 не устанавливать.
8. Подключение кабелей 4 к ПДУ (КУТРК) производить согласно рис.5.3 для топологии RS-485 "звезда" и рис.5.4 для топологии RS-485 "шина".
9. Неиспользованные входы распределительной коробки KP1 заглушить.

Рис. 5.2 Схема установки перемычек при отсутствии ИБП.




Рис. 5.3 Схема электрическая подключения линии связи ТРК "Квант-111" с топологией "звезда"




Рис. 5.5 Схема подключения КУТРК "Доза-У.21 (RS-485) к линии связи интерфейса RS-485





Рис. 5.4 Схема электрическая подключения линии связи ТРК "КВАНТ-111" с топологией "шина"



1. Рекомендуемый тип кабелей 4, 5 – МКЭШ 2x0,35 ГОСТ 10348-80.
2. При соединении линии связи по схеме "звезда" (рис.5.3) заземление экранного проводника выполнить в блоке клеммном XT2.
3. При соединении линии связи по схеме "шина" (рис.5.4) заземление экранного проводника выполнить на последней ТРК.
4. Не допускается заземление экранного проводника интерфейса RS-485 более чем в одной точке.
5. Подключение КУТРК "Доза-У.21 (RS-485)" к линии связи с ТРК производить согласно рис.5.5.
6. Подключение КУТРК к ККМ и ККС производить в соответствии с руководством по эксплуатации на применяемый контроллер.

<i>Поз. обозн.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Прим.</i>
<i>A1</i>	<i>Шкаф силовой</i>	<i>1</i>	
<i>A6-A9</i>	<i>Колонка топливораздаточная "Квант-111"</i>	<i>4</i>	
<i>A10</i>	<i>ПДУ "Топаз-103М1" (КУТРК "Топаз-103МК1", "Агат-12МК4", "Доза-У.21 (RS-485)")</i>	<i>1</i>	
<i>ХТ2</i>	<i>Блок клеммный</i>	<i>1</i>	<i>для топологии "звезда"</i>
	<i>Шкаф силовой</i>		
<i>A2-A5</i>	<i>Модуль силовой</i>	<i>4</i>	
<i>QF1</i>	<i>Выключатель автоматический</i>	<i>1</i>	<i>см. таблицу 2</i>
<i>ИБП</i>	<i>Источник бесперебойного питания</i>	<i>1</i>	
	<i>Модуль силовой</i>		
<i>QF2</i>	<i>Выключатель автоматический ВА 47-29 Д 4 Зп</i>	<i>1</i>	
<i>QF3</i>	<i>Выключатель автоматический ВА 47-29 С 2 2п</i>	<i>1</i>	
<i>ХТ1</i>	<i>Блок клеммный</i>	<i>1</i>	

*Таблица 2*

<i>Количество одновременно работающих двигателей ТРК</i>	<i>Выключатель автоматический QF1</i>
<i>1</i>	<i>ВА 47-29 С 6 Зп</i>
<i>2</i>	<i>ВА 47-29 С 10 Зп</i>
<i>3</i>	<i>ВА 47-29 С 16 Зп</i>
<i>4</i>	<i>ВА 47-29 С 16 Зп</i>

**Схема пломбировки узлов ТРК**




Рис.1. Пломбировка измерителя объема




Рис.2. Пломбировка датчика расхода топлива



Рис.3. Пломбировка тумблера  
«Настройка/Работа» блока управления




Рис.4. Пломбировка корпуса блока  
управления

**Схема гидравлическая ТРК**

<i>Поз. обозначение</i>	<i>Наименование</i>
<i>MН</i>	<i>Моноблок</i>
<i>KДД1</i>	<i>Клапан двойного действия</i>
<i>KС</i>	<i>Компенсатор сильфонный</i>
<i>KР1</i>	<i>Кран топливораздаточный</i>
<i>P1</i>	<i>Измеритель объема</i>
<i>W1</i>	<i>Шланг</i>
<i>K1</i>	<i>Клапан снижения</i>
<i>K2</i>	<i>Клапан отсечной</i>

## Схема гидравлическая моноблока насосного



<i>Поз. обозначение</i>	<i>Наименование</i>
<i>K01</i>	<i>Клапан обратный выходной</i>
<i>K01.1</i>	<i>Клапан обратный</i>
<i>K01.2</i>	<i>Клапан предохранительный</i>
<i>K02</i>	<i>Клапан обратный входной</i>
<i>КП</i>	<i>Клапан байпасный</i>
<i>НП</i>	<i>Насос пластинчатый</i>
<i>ПК</i>	<i>Поплавковая камера</i>
<i>СП</i>	<i>Устройство газоотделения</i>
<i>Ф</i>	<i>Фильтр</i>

**Лист регистрации изменений**

Изм.	Номера листов (страниц)			Всего листов (страниц) в докум.	Номер докум.	Входящий № сопровод. докум. и дата	Подпись	Дата
	Изме- ненных	Заме- ненных	новых					